Declarație de performanță Actulux SVM control panel — EN

Document oficial al producătorului Actulux, reprodus integral și nemodificat în paginile următoare.

Furnizor în România: HSL Solutions SRL

Str. Sinaia, Nr. 25-29, Ștefănești de Jos, Jud. Ilfov

contact@ventio.ro · www.ventio.ro · 0762.921.795

VENTIO este o marcă HSL Solutions SRL

(DK) OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
(UK) DECLARATION OF COMPLIANCE
(D) ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

No. 005CPR2023-01-07

Producenten:
The manufacturer: **Actulux A/S, Porsborgparken 35, 9530 Stoevring Denmark**
Der Hersteller:

Vi erklærer hermed, at Actulux Styrecentraler type SVMM, SVM, SVM EI og SVL

- er godkendt i henhold til ISO 21927-9:2012
- er i overensstemmelse med Rådets direktiv 2014/30/EU med senere ændringer og
- er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder:
  EN 50581:2012
  EN 61000-6-1:2007
  EN 61000-6-2:2005 + corr1:2005
  EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + A1/AC:2012
  EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

Når ovenstående brandventilationscentral og en vinduesåbner er monteret i et vindue, betragtes det samlede system som en maskine, der først må tages i brug, når den er monteret i overensstemmelse med vejledninger og forskrifter.
Det samlede system opfylder herefter direktivet 2014/30/EC med senere ændringer.

We herewith declare that the Actulux Control Panels type SVMM, SVM, SVM EI and SVL

- is approved according to ISO 21927-9:2012
- is in conformity with the provisions of Council Directive 2014/30/EU as amended and
- has been manufactured according to the following harmonized standards:
  EN 50581:2012
  EN 61000-6-1:2007
  EN 61000-6-2:2005 + corr1:2005
  EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + A1/AC:2012
  EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

When the above-mentioned smoke ventilation control unit and a window actuator is fitted to a window, the total system is to be considered as a machine, which is not to be put into service until it has been installed according to instructions and requirements.
The total system then complies with the requirements of the Council Directive 2014/30/EU as amended.

Wir erklären hiermit, dass die Actulux rauchabzugszentralen Typ SVMM, SVM, SVM EI und SVL

- ist zugelassen nach ISO 21927-9:2012
- der Richtlinie des Rates 2014/30/EU inklusive deren Änderungen entspricht sowie,
- den harmonisierten Normen:
  EN 50581:2012
- EN 61000-6-1:2007
  EN 61000-6-2:2005 + corr1:2005
  EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + A1/AC:2012
  EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

Wenn die oben genannte RWA Zentrale und einem am Fenster angebrachten Fenstermotor montiert ist, wird das Gesamtsystem als eine Maschine betrachtet, die erst dann betätigt werden darf, wenn sie nach den Anleitungen und die Vorschriften montiert worden ist.
Das Gesamtsystem wird dann den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU inklusive deren Änderungen gerecht.

Jens Buus

Stoevring 27. september 2024
Jens Buus Managing Director